

# СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(обязательная сертификация)

№ RU C-RU.HE55.B.00001/22



## ЗАЯВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью «ГК АСП» (ООО «ГК АСП»).

Адрес места нахождения и места осуществления деятельности: 142700, Московская обл., г. Видное, территория Южная промзона, вл. 7, кабинет 66. ОГРН 1175027021058, ИНН 5003124684. Номер телефона: 8 (495) 926-41-99. Адрес электронной почты: info@al-sp.ru.

## ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью «ГК АСП» (ООО «ГК АСП»).

Адрес места нахождения и места осуществления деятельности: 142700, Московская обл., г. Видное, территория Южная промзона, вл. 7, кабинет 66. Адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 142700, Московская обл., г. Видное, Южная промзона, вл. 7. ОГРН 1175027021058, ИНН 5003124684.

## ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Орган по сертификации Института комплексной безопасности в строительстве НИУ МГСУ. Адрес места нахождения и места осуществления деятельности: 141006, Московская область, г. Мытищи, проспект Олимпийский, владение 50, строение 18. ОГРН 1027700575044, ИНН 7716103391. Аттестат аккредитации № RA.RU.11HE55 от 19.05.2022 г. Номер телефона: +7 (495) 287-49-14 доб. 3068. Адрес электронной почты: ikbs@mgsu.ru.

## ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Трехслойные панели с алюминиевым гофрированным заполнением для облицовки потолков, наружных и внутренних стен зданий и сооружений, марок "Perfaten ALEADA AL" с покрытием из неокрашенного алюминия, "Perfaten ALEADA AL Brushed" с покрытием из шлифованного алюминия, "Perfaten ALEADA AL Anod" с покрытием из анодированного алюминия, общей толщиной от 8,0 до 25,0 мм (толщина лицевого и тыльного листа покрытия от 1,0 до 2,0 мм, толщина гофролиста от 0,4 до 0,6 мм), изготавливаемые по ТУ 25.11.23-005-19209458-2018 «Изделия алюминиевые для облицовки потолков, наружных и внутренних стен зданий и сооружений».

Серийный выпуск.

код ОКПД 2 25.11.23.120

код ТН ВЭД ЕАЭС 7610 90 900 0

## СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ).

## СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

Протокола испытаний № 22-07-07/1ТР-ИКБС от 07.07.2022 г. (ИЛ ИКБС НИУ МГСУ, рег. № РОСС RU.0001.21АИ09 от 28.09.2015 г.). Акта о результатах анализа состояния производства № 001/ТР-22 от 05.07.2022 г. (ОС ИКБС МГСУ, рег. № RA.RU.11HE55 от 19.05.2022 г.).

Схема сертификации: 4с.

## ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ

ГОСТ 30244-94 «Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть», п. 5.1. Негорючий материал (НГ).

ТУ 25.11.23-005-19209458-2018 «Изделия алюминиевые для облицовки потолков, наружных и внутренних стен зданий и сооружений».

## СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ

с 27.07.2022

по 26.07.2027



Руководитель  
заказчик (руководитель)  
орган по сертификации

эксперт-аудитор  
эксперты-аудиторы

(подпись)

(подпись)

Поляков Дмитрий Витальевич  
(фамилия, имя, отчество)

Борисов Андрей Вячеславович  
(фамилия, имя, отчество)